

**Государственное казенное учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Жемчужина»
446023 Самарская область, г.Сызрань, ул.Декабристов, д.402
Тел/факс: 8-8464-99-54-44, 99-57-57**

СПРАВКА

о результатах проведенных проверок за 2020-2023 гг.

За 2020-2023 годы в ГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужина» проведены проверки следующими контролирующими органами:

Наименование контролирующего органа	Результат проверки
2020 год	
Министерство образования и науки Самарской области, Департамент по контролю и надзору в сфере образования	Нарушений не выявлено.
2021 год	
-	-
2022 год	
Отдел надзорной деятельности городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский УНД Главного управления МЧС России по Самарской области	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Устранено). 2. Системой автоматической пожарной сигнализации достигнут предельный срок эксплуатации (АПС – более 10 лет) (Устранено). 3. Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре достигнут предельный срок эксплуатации (СОУЭ - более 10 лет) (Устранено).
2023 год	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. Территориальный отдел Роспотребнадзора г.Сызрань	Нарушений не выявлено.

Директор



Чистякова С.В.